

מספר תסקיר: 019860/28936
תאריך בדיקה נוכחית: 22/12/2022
תאריך בדיקה הבאה: 22/06/2023

תסקיר בדיקת מעלית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 23/06/2022
מס' תסקיר קודם: 018759/28936
בוצעה ע"י: נחום נחום

מס' תיק במשרד התמ"ת:

איש קשר: מוטי גולן
טלפון:
אי-מייל: gmotty@hotmail.com
נייד: 0507509192
פקס:

1. פרטי לקוח / תופס: וועד בית רוברט סולד 42
כתובת: רחוב רוברט סולד 42
יישוב: קריית ים
מיקוד:

חב' שירות ומלווה: עלרד

2. מיקום המעלית: רח' רוברט סולד 42, קריית ים

מס' סידורי:

יצרן: המגן

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית נוסעים חשמלית

מספר נוסעים:
או עומס מירבי:
5 נוסעים עד 375 ק"ג

מס' יצרן:
שנתון:

תיאור מפורט:
מעלית חשמלית לחמישה נוסעים, המשרתת תשע תחנות. שתי מהירויות נסיעה: 0.8/0.2 מ/ש'. תילוי יחיד 4 כבלים Ø10. פיר בנוי מכונה על גג הפיר. עומס מירבי 375 ק"ג. דלתות אוטומטיות בפתיחה אופקית + מגביל כוח + עין.

מס' תחנות: 9
מכונה: SASSI
עם תשלובת חלזונית

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

- הפגושות: כן

- פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תנועה: כן, נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדק התקן תפיסה 22.12.2022 ווסת כויל 8.2019

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן

יא. ציוד חשמלי אחר: כן רפיון כבל ווסת.

יב. חלקים אחרים: כן משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	ליקוי	לחזק מובילים תחתונים לדלתות קומת קרקע.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 מספר נוסעים מותר: 5 משקל מותר: 375 ק"ג

9. הערות נוספות:
- תילים שבורים וחלודה בכבלי מתלה ובכבל ווסת, למעקב צמוד.
 - חופש במכונה, למעקב.
 - מומלץ להחליף מנגנון דלתות תא.
 - מרחק גבולי בין פגוש למשקל נגדי, למעקב.
 - חלודה בכל חלקי המעלית, יש למגן ולצבוע.

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

הערה קבועה לחברת השרות: יש להקפיד על פילוס מדוייק ברובדים, על פי התקן, בכל עת.
על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: **נחום נחום** בעל תעודה מס': **28936** מאשר כי ביום: **22/12/2022** בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימת הבודק

פרטים מלאים: ת"ד 278, טבריה, 077-9130080 טלפון: 052-5554966, פקס: 077-9130080

עמוד 1 מתוך 2

(1)



ת.ד. 278 טבריה • טל' 077-9101703 • פקס 077-9130080
נייד 052-5554966 / 052-5554966
www.reidot.com • hinga.office@gmail.com

חיננה מהנדסים בע"מ

בדיקות בטיחות ורעש, אנליזת רעידות, איזון דינמי ואחזקה חזויה למכונות סובבות מנופים | מעליות | כלי לחץ | דרגנועים



019860/28936

מספר תסקיר:

22/12/2022

תאריך בדיקה נוכחית:

22/06/2023

תאריך בדיקה הבאה:

תסקיר בדיקת מעלית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 23/06/2022

מס' תסקיר קודם: 018759/28936

בוצעה ע"י: נחום נחום

רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה. הבדיקה נערכה בהתאם לנוהל בקרת תהליך ורשימות תיוג מספר: 24

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: **נחום נחום** בעל תעודה מס': **28936** מאשר כי ביום: **22/12/2022** בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: ת"ד 278, טבריה, 1410201 טלפון: 052-5554966, פקס: 077-9130080

עמוד 2 מתוך 2

(1)



מכון התקנים הישראלי

ת.ד 278 טבריה • טל' 077-9101703 • פקס 077-9130080

נייד 052-5554966 / 052-5554966

www.reidot.com • hinga.office@gmail.com

חיננה מהנדסים בע"מ

בדיקות בטיחות ורעש, אנליזת רעידות,
איזון דינמי ואחזקה חזויה למכונות סובבות
מנופים | מעליות | כלי לחץ | דרגנועים

